


Nummer           K43287/01           Vervangt  
Uitgegeven       2006-11-07           D.d.

productcertificaat  
**Gesloten opvangbakken voor tanks met  
DIN 70070 vloeistof**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde  
controles, worden de door

**W.B. Bijl B.V.**

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien  
zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te  
voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn  
BRL-K554 "Gesloten opvangbakken van versterkte thermoharde kunststof  
voor de opslag van tanks met een maximale inhoud van 5 m<sup>3</sup>".



ing. B. Meekma  
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor  
productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
E-mail [certif@kiwa.nl](mailto:certif@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Onderneming  
W.B. Bijl BV  
Arbeidsweg 4  
4794 SZ HEIJNINGEN  
Tel.           +31 (0) 167 524343  
Fax           +31 (0) 167 522911  
E-mail       [info@bijlpolyester.nl](mailto:info@bijlpolyester.nl)  
Internet      [www.bijlpolyester.nl](http://www.bijlpolyester.nl)

## Gesloten opvangbakken voor tanks met DIN 70070 vloeistof

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Algemeen

Opvangbakken conform beoordelingsrichtlijn K554: "Gesloten opvangbakken van versterkte thermoharde kunststof voor de opslag van tanks met een maximale inhoud van 5 m<sup>3</sup>".

#### Nadere specificatie

De opvangbakken conform BRL-K554 zijn alleen geschikt voor bovengrondse toepassing.

Aan de opvangbakken van W.B. Bijl B.V. zit een technisch compartiment. Dit compartiment alsmede de daarin aanwezig apparatuur valt niet onder dit productcertificaat evenals de vloeistoftank welke in de opvangbak geplaatst is.

Opvangbakken die geschikt zijn voor de opvang van DIN 70070 vloeistoffen zijn ingedeeld in brandklasse F.

Bij de constructie van de opvangbak wordt voor het frame gebruik gemaakt van pultrusieprofielen. De verticale buitenwanden zijn vervaardigd uit sandwich panelen.

De glasvezelversterkte thermoharde dak is vervaardigd uit spuitroving en voorzien van gasveren om fixatie in open toestand te waarborgen. Het dak is niet beloopbaar.

De waterdichtheid van de opvangbak is aangetoond.

De opvangbakken kunnen in wel/niet geventileerde uitvoering geleverd worden.

#### Typen

De opvangbakken zijn leverbaar in de volgende typen:

- 4 m<sup>3</sup>
- 5 m<sup>3</sup>

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

#### Algemeen

De opvangbakken zijn bestemd om alleen bovengronds te worden toegepast voor de opslag van tanks met DIN 70070 vloeistof.

#### Plaatsing

De door de leverancier meegeleverde plaatsingsvoorschriften dienen nageleefd te worden.

Zo mag de opvangbak alleen in lege toestand geplaatst en verplaatst worden.

Er dienen maatregelen genomen te worden ter voorkoming van:

- omwaaien van de opvangbak;
- beschadiging door voertuigen.

#### Gebruik

Bij werkzaamheden of inspecties aan de binnenzijde van de opvangbak dient de ruimte voldoende geventileerd te worden. Dit kan door het dak voor aanvang al geruime tijd open te zetten.

---

## Gesloten opvangbakken voor tanks met DIN 70070 vloeistof

---

### MERKEN

Plaats van het merk:  
In de technische ruimte.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam
- Certificaatnummer
- Serienummer opvangbak
- Productiedatum
- Kiwa certificatiemerk
- Maximaal toelaatbare tankvolume
- Brandklasse
- Tekst: "Deze opvangbak is alleen geschikt voor DIN70070 vloeistoffen"

De uitvoering van merken is als volgt:

**Kiwa K43287**

De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk wat onuitwisbaar is aangebracht.

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
    - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
    - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
    - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
  2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
    - 2.1 W.B. Bijl B.V.  
en zo nodig met:
    - 2.2 Kiwa N.V.
  3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
  4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)
-